Инженерные системы

1. Адрес	356110, Ставропольский край, р-н. Изобильненский, п. Рыздвяный, ул. Новая, д. 10
2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Физический износ, %	27
3. Внутридомовая инженерная система водоотведения	
Наличие системы	Да
Тип	Централизованная канализация
Материал сети	чугун; пластик
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Физический износ, %	27
4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения	
Наличие системы	Да
Тип	центральное
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Физический износ, %	27
5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт	1
Тип	Централизованная (от городской сети)
Физический износ, %	10
Год проведения последнего капитального ремонта	2010
5.1 Стояки	
Физический износ	10
Материал стояков	Полипропилен
5.2 Запорная арматура	
Физический износ	10
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС	
Материал сети	Полипропилен
Физический износ	10
6. Внутридомовая система отопления	
Наличие системы	Да
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Тип системы	Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя	Вода
Физический износ, %	27
Количество вводов в МКД, шт	1
6.1 Отопительные приборы	
Тип	Радиатор
Физический износ	27
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления	
Материал теплоизоляции сети	Минеральная вата с покрытием
Материал сети	Сталь черная
Физический износ	27
6.3 Стояки	
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления	Вертикальная
Материал	Сталь черная
Физический износ	27

6.4 Запорная арматура

Физический износ	27

6.5 Печи, камины и очаги

Физический износ	0
Год проведения последнего капитального ремонта	—

7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Наличие системы	Да
Тип системы	Центральное
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт	1
Физический износ	11
Год проведения последнего капитального ремонта	2009

7.1 Запорная арматура

Физический износ	11

7.2 Стояки

Материал	Полипропилен
Физический износ	11

7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Физический износ	11
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС	Полипропилен
Материал теплоизоляции сети	Минеральная вата с покрытием

8. Лифты

Лифты отсутствуют

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

9.1

Наименование коммунального ресурса	Холодная вода
Марка прибора учета	СТВ-50 Х
Заводской номер (серийный)	511513К18
Дата ввода в эксплуатацию	21.01.2019
Межповерочный интервал	6
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета	Нет

9.2

Наименование коммунального ресурса	Тепловая энергия
Марка прибора учета	Интелприбор
Заводской номер (серийный)	14009
Дата ввода в эксплуатацию	01.04.2017
Межповерочный интервал	4
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета	Нет

9.3

Наименование коммунального ресурса	Горячая вода
Марка прибора учета	БЕТАР
Заводской номер (серийный)	48274855
Дата ввода в эксплуатацию	01.10.2023
Межповерочный интервал	4
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета	Нет

9.4

Наименование коммунального ресурса	Горячая вода
Марка прибора учета	БЕТАР
Заводской номер (серийный)	54427482
Дата ввода в эксплуатацию	01.10.2023
Межповерочный интервал	4
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета	Нет

9.5

Наименование коммунального ресурса	Электрическая энергия
Марка прибора учета	ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ6803В1

Заводской номер (серийный)	114128774
Дата ввода в эксплуатацию	25.05.2017
Межповерочный интервал	16
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета	Нет

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Газ	11
Горячая вода	129
Тепловая энергия	127
Холодная вода	151
Электрическая энергия	103

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют