Инженерные системы

1. Адрес	356110, Ставропольский край, р-н. Изобильненский, п. Рыздвяный, ул. Новая, д. 6
2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Физический износ, %	25
3. Внутридомовая инженерная система водоотведения	
Наличие системы	Да
Тип	Централизованная канализация
Материал сети	чугун; пластик
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Физический износ, %	25
4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения	
Наличие системы	Да
Тип	центральное
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Физический износ, %	25
5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт	1
Тип	Централизованная (от городской сети)
Физический износ, %	25
Год проведения последнего капитального ремонта	—
5.1 Стояки	
Физический износ	25
Материал стояков	Полипропилен
5.2 Запорная арматура	
Физический износ	25
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС	
Материал сети	Полипропилен
Физический износ	25
6. Внутридомовая система отопления	
Наличие системы	Да
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Тип системы	Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя	Вода
Физический износ, %	25
Количество вводов в МКД, шт	1
6.1 Отопительные приборы	
Тип	Радиатор
Физический износ	25
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления	
Материал теплоизоляции сети	Минеральная вата с покрытием
Материал сети	Сталь черная
Физический износ	25
6.3 Стояки	
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления	Вертикальная
Материал	Сталь черная
Физический износ	25

6.4 Запорная арматура

Физический износ 25

6.5 Печи, камины и очаги

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Наличие системы Нет

Тип системы Газовые колонки (ВДГО)

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 0

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

7.1 Запорная арматура

Физический износ 0

7.2 Стояки

Материал Нет

Физический износ 0

7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Физический износ 0

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Нет

Материал теплоизоляции сети Нет

8. Лифты

Лифты отсутствуют

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

9.1

Наименование коммунального ресурса Тепловая энергия

Марка прибора учета Интеллприбор

Заводской номер (серийный) 6907

Дата ввода в эксплуатацию 22.09.2016

Межповерочный интервал 4

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

9.2

Наименование коммунального ресурса Холодная вода

Марка прибора учета Декаст

Заводской номер (серийный) 153400760

Дата ввода в эксплуатацию 07.02.2024

Межповерочный интервал 6

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

9.3

Наименование коммунального ресурса Электрическая энергия

Марка прибора учета ЭНЕРГОМЕРА СЕ 303

Заводской номер (серийный) 009112067000006

Дата ввода в эксплуатацию 23.07.2019

Межповерочный интервал 16

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Газ 33

Холодная вода 143

Электрическая энергия 101

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют