

Конструктивные элементы

1. Адрес 356110, Ставропольский край, р-н. Изобильненский, п. Рыздвяный, ул. Новая, д. 6

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные

Физический износ, % 25

3. Окна

Материал окон Деревянные; Металлопластик

Физический износ, % 25

4. Двери

Материал двери Глухая деревянная; Глухая металлическая

Физический износ, % 25

5. Крыша

Тип кровли Мягкая

Год проведения последнего капитального ремонта кровли —

Физический износ кровли, % 50

Утепляющие слои чердачных перекрытий Керамзит или шлак

Вид несущей части крыши Железобетонная совмещенная

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши —

Физический износ несущей части крыши, % 25

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Керамическая плитка; Окраска по штукатурке

Физический износ, % 25

7. Фундамент

Тип фундамента Ленточный

Год проведения последнего капитального ремонта —

Материал фундамента Сборный железобетон

Площадь отмостки, кв.м 394,97

Физический износ, % 25

8. Перекрытия

Тип перекрытий Железобетонные сборные плиты

Физический износ, % 25

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные

Год проведения последнего капитального ремонта —

Тип наружного утепления фасада Нет

Физический износ, % 25

Материал отделки фасада Нет

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 58

Количество балконов, шт 8